



บันทึกข้อความ

วิชาการและแผนงาน
เลขรับภายใน 1722
วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๑
เวลา 10.15 น.

ส่วนราชการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร. ๗๗๗๘, ๗๗๗๙

ที่ พส. ๕๑๖ ๖๑

วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

เรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน

ด้วยฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง ภายในวงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามประกาศกรุงเทพมหานคร เลขที่ E-B.๒๕.../๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่แนบมาพร้อมกับบันทึกนี้ เพื่อเผยแพร่ทาง Website ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน ตามแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ (วรรค ๑)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอนุพงษ์ ทิววงศ์ฯ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

ด่วนที่สุด

เรียน...
เพื่อโปรดทราบ

(นายสุธน เอกเสถียร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๑

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

เงื่อนไขค้นหาประกาศ

*ประเภทประกาศ	ประกาศเชิญชวน
กระทรวง	<ตัวเลือกกระทรวง>
หน่วยงาน	กรุงเทพมหานคร
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร
*วิธีการจัดหา	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทการจัดหา	ซื้อ
ประเภทโครงการ	<ตัวเลือกประเภทโครงการ>
เลขที่โครงการ	
ชื่อโครงการ	
วันที่	ถึงวันที่
จำนวนเงินงบประมาณตั้งแต่	จนถึง
สถานะโครงการ	<ตัวเลือกสถานะโครงการ>

ค้นหา ล้างตัวเลือก

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

: ระบบจะแสดงข้อมูลประกาศนับจากวันปัจจุบัน ย้อนหลัง 3 เดือน หากต้องการดูย้อนหลังเกิน 3 เดือน ให้ระบุวันที่ที่ต้องการ

: ผู้สนใจสามารถดูประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยกำหนดเงื่อนไขประเภทประกาศเป็น "ประกาศราคากลาง" หรือดูได้ที่ประกาศที่เกี่ยวข้อง

: กรณีต้องการข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างเก่า (ตั้งแต่ ม.ค. 2547 - มี.ค. 2553) ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง

ลำดับ	หน่วยงาน	เรื่อง	วันที่ประกาศ	งบประมาณโครงการ(บาท)	สถานะโครงการ	ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1	กรุงเทพมหานคร	ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127216866)	14/12/2561	680,000.00	ระหว่างดำเนินการ	
2	กรุงเทพมหานคร	ประกวดราคาซื้อเรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 x 8 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ดีเซลท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์ 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127211549)	14/12/2561	1,850,000.00	ระหว่างดำเนินการ	
3	กรุงเทพมหานคร	ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอมกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127200184)	14/12/2561	848,000.00	ระหว่างดำเนินการ	
4	กรุงเทพมหานคร	ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอมกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127197659)	14/12/2561	1,288,000.00	ระหว่างดำเนินการ	
5	กรุงเทพมหานคร	ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127025834)	14/12/2561	10,000,000.00	ระหว่างดำเนินการ	

(สำเนา)

ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาค้างนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด ๒๐๐	จำนวน	๒	เครื่อง
แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ckphosp.go.th, www.bangkok.go.th, www.msdbangkok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๙-๗๐๐๐ ต่อ ๗๗๗๘, ๗๗๗๙ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังกรุงเทพมหานคร ผ่านทางอีเมล CKP_Patsadu@ckphosp.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยกรุงเทพมหานครจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.ckphosp.go.th, www.bangkok.go.th, www.msdbangkok.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

สุกิจ ศรีทิพย์วรรณ

(นายสุกิจ ศรีทิพย์วรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

สำเนาถูกต้อง

อนุพงษ์ ทิวคक्षा

(นายอนุพงษ์ ทิวคक्षा)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

โดย นายอนุพงษ์ ทิวคक्षा นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E-B ๒๕/๒๕๖๒



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาค้างนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด ๒๐๐	จำนวน	๒	เครื่อง
แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ckphosp.go.th, www.bangkok.go.th, www.msdbangkok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๙-๗๐๐๐ ต่อ ๗๗๗๘, ๗๗๗๙ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังกรุงเทพมหานคร ผ่านทางอีเมล CKP_Patsadu@ckphosp.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยกรุงเทพมหานครจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.ckphosp.go.th, www.bangkok.go.th, www.msdbangkok.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายสุกิจ ศรีทิพยวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (หน่วยบริการผ้า) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

๑. ความเป็นมา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (หน่วยบริการผ้า) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง ภายในวงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ผลิตและจ่ายไอน้ำให้กับเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงพยาบาล

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑.....๒.....๓.....

(นายสุกิจ ศรีพิพารม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปลัดบริหารการแพทย์และการพยาบาลกรุงเทพมหานคร

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๔. คุณสมบัติทั่วไป

๔.๑ เป็นเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า ใช้แก๊ส แอล พี จี (LPG) เป็นเชื้อเพลิง มีมาตรฐาน ASME หรือ BS หรือ DIN หรือ SIS

๔.๒ ใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ๓๘๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ ๓ เฟส

๕. คุณสมบัติทางเทคนิค

๕.๑ ตัวหม้อน้ำทำจากเหล็กกล้า ประกอบขึ้นรูปเป็นทรงสำเร็จตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต และผ่านการทดสอบจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงสามารถทนแรงดันปกติได้ที่ ๑๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และทดสอบทางด้านไฮโดรสแตติก (Hydrostatic Test) ได้ถึง ๒๒๕ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๕.๒ รูปร่างทรงกลมยาวนอน เป็นชนิดมีเปลวไฟวิ่งผ่านในท่อไม่น้อยกว่า ๓ กลีบ หลังเปือก สามารถผลิตไอน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ปอนด์/ชั่วโมง ที่ ๑๐๐ องศาเซลเซียส ที่บรรยากาศปกติ สามารถสร้างแรงดันไอน้ำที่ ๑๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้วเกจ

๕.๓ จำนวน BTU OUTPUT ๖,๖๙๕ MBH

๕.๔ ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไอน้ำ ไม่น้อยกว่า ๘๐%

๕.๕ การควบคุมใช้แบบอัตโนมัติชนิด Auto-Manual

๕.๖ ฝาทงด้านท่อกจะต้อง ปิด-เปิด ได้ โดยมีบานพับติดอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และถูกออกแบบให้สามารถบำรุงรักษา ซ่อมแซม ล้างทำความสะอาด และตรวจสอบภายในทางด้านท่อได้

๕.๗ ผนังของหม้อน้ำโดยรอบหุ้มฉนวนและแผ่นโลหะพร้อมพ่นสีทนความร้อน

๕.๘ ติดตั้งหน้าจอแสดงผลการทำงานแบบ Monitor แบบ online สามารถดูค่าต่าง ๆ ได้ เช่น แรงดันใช้งาน อุณหภูมิปล่อยควัน

๖. อุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานต่างๆ แยกออกดังนี้

๖.๑ หัวพ่นไฟ หัวพ่นไฟจะต้องทำงานโดยอัตโนมัติ (Automatic Controls) ชนิด Modulating system ติดตั้งอยู่กลางต่ำกว่าจุดศูนย์กลางของตัวเครื่องกำเนิดไอน้ำ ระบบหัวฉีดเชื้อเพลิง ออกแบบเพื่อใช้กับแก๊ส แอล พี จี (LPG)

มีรายละเอียดและส่วนประกอบดังนี้

๖.๑.๑ ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์อัดอากาศเข้าเผาไหม้โดยใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนเพื่ออัดอากาศเข้าสันดาปเชื้อเพลิง จำนวน ๑ ชุด

๖.๑.๒ การจุดเชื้อเพลิง มีหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงเพื่อจุดเชื้อเพลิง เป็นแบบจุดนำใช้แก๊ส (Gas Pilot Ignition) มีโซลินอยด์วาล์วไฟฟ้าและวาล์วปรับแรงดัน

๖.๑.๓ มีโซลินอยด์วาล์วไฟฟ้า และ Gas Pressure Switch ควบคุมการ เปิด-ปิด เชื้อเพลิง จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด

๑.....๒.....๓.....

(นายสุกิจ ศรีพิพวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

- ๖.๑.๔ มีที่กรองเชื้อเพลิง สามารถถอดล้างหรือเปลี่ยนไส้กรองภายในได้ และวาล์วปิด-เปิดแก๊ส
- ๖.๑.๕ หัวพ่นไฟ และตัวเครื่องกำเนิดไอน้ำผลิตจากประเทศเดียวกัน
- ๖.๒ ชุดควบคุมและอุปกรณ์ประกอบ
- ๖.๒.๑ สวิตช์ตัด/ต่อ การทำงานของเครื่อง
- ๖.๒.๒ มีสวิตช์และเครื่องควบคุมความดันสูงสุด โดยสามารถปรับความดันได้ในช่วง ๑๐-๑๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือดีกว่า
- ๖.๒.๓ มีเกจวัดความดันไอน้ำตั้งแต่ ๐-๓๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางหน้าปัดไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว และ ใช้ท่อใส่ไก่ (SIPHON TUBE) ติดตั้งระหว่างเกจวัดความดัน กับเครื่องกำเนิดไอน้ำ
- ๖.๒.๔ วาล์วนิรภัย (Safety Valve) เป็นแบบสปริงกดยึดตามมาตรฐาน ASME ระบายไอน้ำได้มากกว่าอัตราการผลิต
- ๖.๒.๕ วาล์วจ่ายไอน้ำมีขนาดมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๖.๒.๖ วาล์ว ปิด-เปิด ระบายสิ่งสกปรกได้หม้อไอน้ำ (BLOW DOWN VALVE) ชนิดคันโยกต้องระบายไอน้ำและสิ่งสกปรกได้สะดวกไปยังที่ปลอดภัยและเหมาะสม จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด
- ๖.๒.๗ วาล์วกันกลับถ่วงน้ำเลี้ยง (CHECK VALVE)
- ๖.๒.๘ เกจวัดแรงดันของน้ำเข้าเครื่องกำเนิดไอน้ำ ตั้งแต่ ๐-๒๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือ ๐-๓๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว พร้อมใส่ไก่
- ๖.๒.๙ วาล์ว ปิด-เปิด น้ำเข้าเครื่องกำเนิดไอน้ำ
- ๖.๒.๑๐ เกจวัดแรงดันแก๊สชนิดละเอียดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว
- ๖.๒.๑๑ ชุดควบคุมระดับน้ำอัตโนมัติ (WATER LEVEL CONTROL) สามารถตัดการทำงานของเครื่องกำเนิดไอน้ำ ในกรณีที่ระดับน้ำต่ำเกินไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด
- ๖.๒.๑๒ มีสัญญาณเตือนภัยกรณีน้ำในตัวเครื่องกำเนิดไอน้ำต่ำกว่าระดับปกติด้วยเสียงและแสง
- ๖.๓ ระบบปั๊มเลี้ยงสูบน้ำเลี้ยงเครื่องกำเนิดไอน้ำ มีปั๊มและมอเตอร์ จำนวน ๒ ชุด ตัวมอเตอร์ต่อตรงกับตัวปั๊มเป็นชุดเดียวกัน แบบชนิดตั้ง ใบพัดทำด้วยสแตนเลส (Stainless Steel) เป็นชิ้นเพิ่มแรงอัด ติดตั้งบนฐานเหล็กที่มั่นคงแข็งแรง ตัวปั๊มทำงานปกติได้ที่ความดันไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มอเตอร์ใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ๓๘๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรตซ์ ๓ เฟส พร้อมอุปกรณ์ควบคุมชุด และอัตราการปัมน้ำเข้าต้องไม่น้อยกว่า ๑.๕ เท่าของกำลังผลิตไอน้ำ
- ๖.๔ ตัวเครื่องกำเนิดไอน้ำต้องวางอยู่บนฐานเหล็กเดียวกัน
- ๖.๕ ปล่องไฟ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว เป็นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. สูงไม่น้อยกว่า ๘ เมตร จำนวน ๒ ปล่อง

๑.....๒.....๓.....

๕

(นายสุกิจ ศรีพิพารณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

๖.๖ ระบบเครื่องกรองน้ำกระด้าง เครื่องกรองน้ำทำให้น้ำอ่อนได้ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร/ชั่วโมง สามารถทำงาน BACK WASH และ REGENERATE ได้ในตัว ใช้ระบบวาล์วควบคุมอัตโนมัติ (PLC) ควบคุมการทำงานของระบบน้ำกระด้างทั้งระบบ พร้อมเกจวัดความดัน ตัวถังทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิมเบอร์ ๑๖ เกรด ๓๐๔ มีช่องดูการทำงานได้อย่างชัดเจนอยู่เหนือ RESIN ใช้กรองด้วยสาร RESIN ประเภท CATION RESIN ปริมาณการใช้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร สามารถแปรสภาพน้ำให้เป็นกลางได้ก่อนเข้าเครื่องกำเนิดไอน้ำ และมีถังน้ำเกลือขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง ทำด้วย POLYETHYLENE พร้อมวาล์วและอุปกรณ์ครบชุด จนสามารถใช้งานได้

๖.๗ ถังคอนเดนเสท ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร

- ทำด้วยสแตนเลส รูปทรงยาวนอน หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
- มีช่องคนเข้าขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มม. แบบหน้าแปลนหนาไม่น้อยกว่า ๕ มม.
- ท่อเข้า และออก แบบข้อต่อเกลียวใน
- มีหลอดแก้วบอกระดับน้ำภายในถัง
- หุ้มฉนวนกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และทับด้วยอลูมิเนียมแผ่นเบอร์ ๒๖
- มีโซลินอยด์วาล์ว ขนาดไม่น้อยกว่า ๑-๑/๒ นิ้ว และแท่งอิเล็กโทรดควบคุมระดับน้ำ
- มีแผ่นขาเหล็กกรองรับแข็งแรงสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ มม. ทาสีบรอนซ์

๖.๘ ท่อจ่ายไอน้ำที่ใช้เดินจากวาล์วจ่ายไอน้ำใหญ่ของเครื่องกำเนิดไอน้ำให้ใช้ท่อ API Schedule ๔๐ หรือ API ๑๓๗๔ CD Schedule ๔๐ (Black Steam) และหุ้มท่อด้วยฉนวนกันความร้อนชนิดมี Aluminum Foil ขนาดของความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว หรือวัสดุที่ดีกว่า และทับด้วยอลูมิเนียมแผ่นเบอร์ ๒๖ จนถึงจุดเชื่อมประสานของโรงพยาบาล

๗/ สถานีแก๊สพร้อมเครื่องเร่งไอระเหยแก๊ส (LPG VAPORIZER)

๗.๑ อุปกรณ์แก๊สภายในสถานีจ่ายแก๊ส สำหรับถังแก๊สขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๒๐ ถัง

- ถังแก๊สขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๒๐ ถัง พร้อมตัววัดถัง
- ท่อทางหมุนขนาด ๑/๔ นิ้ว x ๘๐ ซม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ เส้น
- บอลวาล์วพร้อมวาล์วกันกลับ (BALL VALVE WITH CHECK) ขนาด ๑/๔ นิ้ว (FNPT) จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ตัว
- วาล์วนิรภัย (SAFETY RELIEF VALVE) ขนาด ๑/๔ นิ้ว (setting ๒๕๐ psi) จำนวนไม่น้อยกว่า ๗ ตัว
- วาล์วจ่ายแก๊สอัตโนมัติ (AUTOMATIC LIQUID CHANGEOVER) ขนาด ๑/๔ นิ้ว (FLG, JIS ๒๐ K) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- บอลวาล์วแก๊สขนาด ๑/๔ นิ้ว (FNPT, CLASS ๖๐๐) จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ตัว
- บอลวาล์วแก๊สขนาด ๑ นิ้ว (FNPT, CLASS ๖๐๐) จำนวนไม่น้อยกว่า ๗ ตัว
- วาล์วปรับแรงดันแก๊สขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว (FNPT, CAPACITY ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ BTU/hr. PRESSURE RANGE ๐-๔๐ psi) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว
- มาตรวัดแรงดันแก๊ส ๐-๖๐ ปอนด์/ตร.นิ้ว ขนาด ๒-๑/๒ นิ้ว x ๑/๔ นิ้ว (MNPT) พร้อมบอลวาล์วขนาด ๑/๔ นิ้ว (FNPT) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๑.....๒.....๓.....

(นายสุกิจ ศรีทิพย์วรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

- วาล์วกรองสิ่งสกปรก (Y-STRAINER) ขนาด 3/4 นิ้ว (SCR, FNPT) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว
- OIL TRAP ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว
- วาล์วฉุกเฉิน (EMERGENCY SHUT-OFF VALVE) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑-๑/๔ นิ้ว (FNPT) จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องเตือนแก๊สรั่ว (GAS LEAK DETECTOR) ชนิดกันระเบิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- GROUND ROD ขนาดไม่น้อยกว่า ๕/๘ นิ้ว / ๘ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๗.๒ อุปกรณ์ช่วยระเหยแก๊ส

- เครื่องเร่งไอระเหยแก๊ส (LPG VAPORIZER) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กก./ชม. (CONNECTED LOAD ๒๑ K.W., WATER VOLUME ๑๒๐ LITRE, VOLTAGE ๓๘๐V.)
- ตู้ควบคุมต้องเดินท่อร้อยสายไฟชนิดกันระเบิดไปยังเครื่องเร่งไอระเหยแก๊ส และเครื่องเตือนแก๊สรั่ว
- ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อมีก๊าซฝังใต้ผิวดินทั้งหมด
- ระบบส่งสัญญาณแสงและเสียงเตือนเมื่อ Automatic Change Over สลับข้างและมีถึงก๊าซเปล่าในระบบ
- ระบบหยุดจ่ายก๊าซเข้า Vaporizer ทันทีเมื่อตรวจพบก๊าซรั่ว
- ระบบหยุดจ่ายก๊าซเข้า Vaporizer ทันทีเมื่อระบบตรวจจับก๊าซรั่วภายในสถานีก๊าซ
- Automatic Thermo Valve for Control Liquid Gas Inlet Vaporizer วาล์วควบคุมการจ่ายก๊าซเข้า Vaporizer ให้สัมพันธ์กับอุณหภูมิน้ำร้อนภายใน Vaporizer และหยุดการจ่ายน้ำก๊าซเข้า Vaporizer แบบอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิน้ำร้อนภายใน Vaporizer สูงกว่า ๗๐ °C

๗.๓ อุปกรณ์อื่น ๆ ภายในสถานีแก๊ส

- ท่อต้องเป็นชนิด BLACK CARBON STEEL ไม่มีตะเข็บ เกรด APL ๕L SCH#๘๐/ วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ต้องมีคุณสมบัติใช้เฉพาะระบบแก๊ส LPG เท่านั้น
- ต้องมีอุปกรณ์ยึดท่อ และถังแก๊สให้มั่นคงแข็งแรง
- แผ่นป้ายเตือนและแผ่นป้ายกฎหมายห้าม จำนวน ๓ ชุด
- ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๖.๘ กิโลกรัม/ถัง จำนวน ๓ ชุด

๗.๔ อุปกรณ์จากสถานีแก๊สไปยังเครื่องกำเนิดไอน้ำ

- ท่อ BLACK CARBON STEEL ไม่มีตะเข็บ เกรด APL ๕L SCH#๘๐/ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว พร้อมทาสีและเหล็กยึดท่อ (SUPPORT) แข็งแรงทุกระยะ ๔ เมตร
- บอลวาล์วแก๊ส ขนาด ๒ นิ้ว (FNPT, CLASS ๖๐๐) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว
- มาตรฐานแรงดันแก๊ส ๐-๓๐ ปอนด์/ตร.นิ้ว ขนาด ๒-๑/๒ นิ้ว x 1/4 นิ้ว (MNPT) พร้อมบอลวาล์ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด
- FLEXIBLE HOSE SUS ๓๐๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว x ๕๐ ซม. จำนวน ๑ ชุด
- อุปกรณ์ท่อ API ขนาด ๑-๑/๔ นิ้ว - ๒ นิ้ว พร้อมข้อต่อและข้องอ

๑.....๒.....๓.....

(นายสุกิจ ศรีทิพวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

๘. เงื่อนไขเฉพาะและการส่งงาน

- ๘.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง และมี CERTIFICATE OF AUTHORIZATION ของโรงงานตามมาตรฐาน โดยมีเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
- ๘.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอแคตตาล็อก (Catalog) ตัวจริงแนบมาในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา พร้อมทำเครื่องหมายในแคตตาล็อก (Catalog) ตามหัวข้อที่กำหนด อุปกรณ์ประกอบให้ใช้สำเนาภาพถ่ายได้
- ๘.๓ สำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำที่ผลิตในประเทศไทย ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไปตรวจสอบเครื่องกำเนิดไอน้ำ ณ โรงงานผลิตก่อนการติดตั้ง พร้อมทำการทดสอบทางด้านไฮโดรสแตติก (Hydrostatic Test) ให้ได้ ๒๒๕ ปอนด์/ตารางนิ้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง และต้องได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม
- ๘.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำแบบฟอร์มการตรวจสอบมาตรฐาน (MANUFACTURER DATA REPORT) ของโรงงานผู้ผลิตที่สมบูรณ์มามอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบในวันส่งมอบพัสดุ
- ๘.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ด้านวิศวกรรม ด้านเครื่องกลหรือด้านที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นพนักงานประจำของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการติดตั้งเครื่องและทดสอบระบบ วิธีการใช้งานที่ถูกวิธี พร้อมสาธิต ฝึกสอนการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอนการทำงานของเครื่องจนสามารถใช้งานอย่างถูกต้อง
- ๘.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งวิศวกรและเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคร่วมการทดลอง และทดสอบการทำงานของเครื่อง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในแคตตาล็อกและในเอกสารการเสนอราคา พร้อมทั้งนำเครื่องมือ เครื่องใช้ ทุกอย่างที่เป็นในการทดลองมาเอง โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ตลอดจนแนะนำการทำงานของเครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้ของหน่วยงานจนสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
- ๘.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าจาก MAIN LINE ทั้งเฟส และแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในสถานะสมดุล (VOLTAGE & PHASE UNBALANCE PROTECTION) ตัดกระแสไฟฟ้าจ่ายเข้าเครื่องเมื่อมีอาการไม่สมดุลของ MAIN LINE และสามารถปรับค่าไม่สมดุลและช่วงเวลาการตัดต่อได้
- ๘.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับประกันอุปกรณ์และการติดตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หลังจากตรวจรับพัสดุ พร้อมทั้งมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ว่าสามารถให้การดูแลบำรุงรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๘.๙ ในระยะเวลาการรับประกัน จะต้องดำเนินการตรวจเช็คสภาพ และตรวจสอบการทำงานของเครื่องอย่างน้อย ๓ เดือนต่อครั้ง นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งใช้งาน หากเกิดการขัดข้องใด ๆ จากการใช้งานจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน หากแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้งแล้วยังใช้การไม่ได้ตามปกติ จะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ ภายใน ๓๐ วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- ๘.๑๐ พัสดุที่ส่งมอบจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือใช้สัปดาห์มาก่อน และจะต้องติดตั้ง ณ ที่ที่โรงพยาบาลกำหนด
- ๘.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำการเสนอแผนการติดตั้งและทดสอบระบบ โดยจะต้องแจ้งให้ทางโรงพยาบาลรับทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วัน

๑.....๒.....๓.....

(นายสุกิจ ศรีพิทยวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มเทคนิค

๘.๑๒ เครื่องมือและหนังสือคู่มือที่ต้องส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในวันส่งมอบ ประกอบด้วย

- เครื่องมือพร้อมที่จะบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำ จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง
- คู่มือการใช้การบำรุงรักษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ ชุด/เครื่อง
- คู่มือรายการอะไหล่และการตรวจซ่อม จำนวน ๒ ชุด/เครื่อง
- ตารางสำหรับการบำรุงรักษาและตรวจสอบประจำวัน, สัปดาห์, เดือน และปี จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง
- มีป้ายแสดงขั้นตอนการทำงานและการใช้งานของเครื่องกำเนิดไอน้ำ จำนวน ๑ ชุด/เครื่อง

๘.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการทดสอบ - ตรวจสอบ ปรับแรงดันแก๊ส ปรับปริมาณก๊าซเข้าเครื่องกำเนิดไอน้ำ โดยช่างผู้ชำนาญงาน

๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และพิจารณาราคารวมต่ำสุด ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงแล้ว

๑๐. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑๑. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๒. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร

๑๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผยตัว

๑๓.๑ ทางไปรษณีย์ ส่งถึง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ฝ่ายพัสดุ)

เลขที่ ๘ ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม

เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐๐

๑๓.๒ ทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th

๑๓.๓ ทางเว็บไซต์ www.msd.bangkok.go.th

๑๓.๔ ทางเว็บไซต์ www.ckphosp.go.th

๑๓.๕ ทาง e-mail: CKP_Patsadu@ckphosp.go.th

คณะกรรมการพิจารณากำหนดร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายจักรรัฐ มณีโชติ) นายช่างเทคนิคอาวุโส

ลงชื่อกรรมการ

(นายชูชาติ ทรัพย์แก้ว) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อกรรมการ

(นายกิตติคุณ ไทยเจริญ) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายสุกิจ ศรีทิพวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จัดซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง
.....
.....โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐.....บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่.....
.....เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐.....บาท
.....ราคา/หน่วย (ถ้ามี)๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐.....บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด ✓
- ๕.๒ บริษัท ดี แอนด์ จี เคมีภัณฑ์ เทรดดิ้ง จำกัด ✓
บริษัท ผดุงเจริญ จำกัด
- ๕.๓
- ๕.๔
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๖.๑ นายจักรรัฐ มณีโชติ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคอาวุโส X W
- ๖.๒ นายชูชาติ ทรัพย์แก้ว ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน X SZ
- ๖.๓ นายกิตติคุณ ไทยเจริญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน X Dany ✓
- ๖.๔
- ๖.๕

-เห็นชอบ


 (นายสุกิจ ศรีทิพยวรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร